

1.1	1.2	2	3	4	Bgm.
Verbandsgemeindeverwaltung 56242 Selters/Ww.					
Eingang: 03. Juni 2020					
+	b.R.	Wvl.	z.d.A.		



Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Postfach 1227 | 56402 Montabaur

REGIONALSTELLE
WASSERWIRTSCHAFT,
ABFALLWIRTSCHAFT,
BODENSCHUTZ

Verbandsgemeindeverwaltung Selters/WW

Am Saynbach 5 - 7

56242 Selters

Kirchstraße 45
56410 Montabaur
Telefon 02602 152-0
Telefax 02602 152-100
Poststelle@sgdnord.rlp.de
www.sgd nord.rlp.de

02.06.2020

Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner(in)/ E-Mail	Telefon/Fax
Az. 33-1/00/27.17	20.04.2020	Thomas Meuer	02602 152-4132
Bitte immer angeben!		thomas.meuer@sgdnord.rlp.de	0261 120-8884132

**Bauleitplanung der Ortsgemeinde Weidenhahn
Aufstellung des Bebauungsplanes „Eichelgarten“
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem o.g. Bauleitplanverfahren nehme ich wie folgt Stellung:

Wasserschutzgebiete und Fließgewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Ausweislich des Altlastenkatasters haben sich auch keine Hinweise auf Altlastenverdachtsflächen innerhalb des Plangebietes ergeben.

In den vorgelegten Unterlagen sind keine Angaben zur Niederschlagswasser-Bewirtschaftung vorhanden. Das anfallende Niederschlagswasser ist entsprechend den Vorgaben des § 55 Abs. 2 WHG ohne Vermischung mit Schmutzwasser dem natürlichen Wasserkreislauf zuzuführen.

Das anfallende Schmutzwasser ist der Gruppenkläranlage Selters zuzuführen.

1/2

Kernarbeitszeiten
09.00-12.00 Uhr
14.00-15.30 Uhr
Freitag: 09.00-13.00 Uhr

Verkehrsanbindung
ICE-Bahnhof Montabaur
Linien 460, 462, 480, 481
Haltestelle Konrad-Adenauer-Platz

Parkmöglichkeiten
hinter dem Dienstgebäude
(bitte an der Schranke klingeln), Kirchstraße,
Parkplatz „Kalbswiese“ an der Fröschpfortstraße

Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die virtuelle Poststelle der SGD Nord. Unter www.sgd nord.rlp.de erhalten sie Hinweise zu deren Nutzung.



Ohne ausreichende Angaben zur Niederschlagswasser-Bewirtschaftung kann dem Vorhaben nicht zugestimmt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Thomas Meuer